



MAJLIS DAERAH BATU GAJAH

JABATAN BANGUNAN
JALAN HAJI ABDUL WAHAB
31000 BATU GAJAH
PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-3632020 FAX : 05-3665930

BORANG/JK(BB)/JADUAL 1 & 2
1/2

JADUAL 1 & 2

SENARAI SEMAK BAHAGIAN BANGUNAN DAN KEHENDAK KEBOMBAAN
PERMIT SEMENTARA BANGUNAN RUMAH PEKERJA DALAM TAPAK BINA

TAJUK PROJEK :
(PERLU DIISI SAMA DI ATAS PELAN)

PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BANGUNAN BAGI RUMAH PEKERJA DALAM TAPAK BINA UNTUK

NO KELULUSAN PELAN BANGUNAN :

NO KELULUSAN PELAN KEBENARAN MERANCANG :

TAJUK KELULUSAN PROJEK PELAN BANGUNAN :

JADUAL 1 – SENARAI SEMAK BAHAGIAN BANGUNAN

BIL	DOKUMEN	CATATAN	ADA / TIADA / TIDAK BERKAITAN DIISI OLEH PSP	ADA / TIADA / TIDAK BERKAITAN DIISI OLEH MDBG
1	Menyediakan 3 set pelan bangunan	Perkara 8 UKBS 1984		
2	Pelan di dalam skala yang jelas	Perkara 9 UKBS 1984		
3	Pelan kunci & pelan lokasi	Perkara 10 UKBS 1984		
4	Pelan tapak yang mudah dikesan dan jelas menunjukkan kedudukan cadangan dengan kelulusan pelan bangunan sediada	-		
5	Pelan bumbung	-		
6	Pelan pandangan sisi hadapan, tepi kiri dan kanan, belakang	Jadual Pertama UKBS 1984		
7	Pelan keratan membujur dan melintang	-		
8	Pelan saliran air hujan sehingga ke final outlet	-		
9	Pelan pemasangan kebersihan di pelan lantai	-		
10	Pelan diagramatik untuk pemasangan kebersihan dan paip bekalan LAP	-		
11	Perakuan tanggungjawab, tandatangan dan cop rasmi PSP di setiap helaian kertas	-		
12	Borang Pendaftaran Perunding			
13	Lain-lain			

JADUAL 2 – SENARAI SEMAK KEHENDAK-KEHENDAK KEBOMBAAN

	KEHENDAK KEBOMBAAN	KUARTERS PEKERJA 1 TINGKAT	KUARTERS PEKERJA 2 TINGKAT
A	PELAN TAPAK		
1.	Adakan pili bomba jenis tiang dua hala dengan pengeluaran air sebanyak 1135 liter seminit bagi setiap pili bomba dalam jarak 90 meter	√	√
2.	Adakan jalan masuk access road dengan kelebaran tidak kurang 6 meter dengan kecerunan hendaklah tidak kurang 1:12	√	√
B	KEHENDAK-KEHENDAK LAIN		
1.	Adakan penggera kebakaran jenis pecah kaca	√	√
2.	Adakan alat pemadam api	√	√
3.	Adakan alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri (<i>self-contained type smoke detector</i>)	√	√
4.	Adakan jalan keluar yang mencukupi yang bersesuaian.	√	√
5.	Adakan lampu tanda 'KELUAR' kecemasan yang menggunakan dua bekalan kuasa	-	√
6.	Adakan lampu kecemasan yang menggunakan dua bekalan kuasa	-	√
7.	<i>Principal Submitting Person (PSP)</i> hendaklah bertanggungjawab rekabentuk, jalan keluar dan keselamatan penghuni di premis masing-masing.	-	√

“DENGAN INI SAYA MENGAKU DAN FAHAM BAHAWA SAYA AKAN / TELAH MEMATUHI KEHENDAK-KEHENDAK KEBOMBAAN BAGI PERMIT SEMENTARA BANGUNAN SEPERTI DI JADUAL 2 DAN BERSEDIA UNTUK BERTANGGUNGJAWAB DENGAN SEWAJARNYA”

TANDATANGAN & COP PERUNDING	BUTIRAN PERUNDING	
	NAMA	
	ALAMAT	
	NO TEL & FAX	
	E-MAIL	
	NO. PERAKUAN PENDAFTARAN	
	TEMPOH SAH PENDAFTARAN	
	KELAS	
	NAMA PENGARAH	
TARIKH :	NO K/P	

UNTUK KEGUNAAN MDBG

DIAKUI DISEMAK OLEH		CATATAN	
PERMOHONAN INI			
DITERIMA	DIKEMBALIKAN		
TANDATANGAN PEGAWAI PENERIMA		NAMA : JAWATAN : TARIKH :	

SILA PASTIKAN MAKLUMAT DIISI DENGAN LENGKAP. PIHAK MDBG BERHAK MENOLAK PERMOHONAN INI SEKIRANYA ARAHAN INI GAGAL DIPATUHI.